

**EXPEDIENTE EZ : 2024/532/E287/24-14.**

**ASUNTO: Conexión a la red de saneamiento para edificio antigua harinera de Casetas.**

Analizada la petición remitida y la información complementaria de cálculo de caudales, Ecociudad Zaragoza SAU informa:

Se autoriza la conexión planteada en su informe de fecha 3 de septiembre de 2024, con los siguientes condicionados.

- La conexión será del tipo unitario, fecales y pluviales por el mismo conducto-acometida, por lo que deberá conectarse a colector.
- A la vista del cálculo de caudales enviado (2.92 lts/sg) el diámetro de conexión será de 160 mm.
- Se cumplirá con los modelos y materiales especificados por el Ayuntamiento de Zaragoza.
- Se notificará, con un plazo de 24 horas, la fecha de conexión a la red, para realizar las correspondientes comprobaciones.

Zaragoza, a 11 de septiembre de 2024.

DIRECTOR TÉCNICO:

Fdo.: José Ignacio Castrillo  
ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.U.

**COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS , ENERGÍA Y VIVIENDA.**