

SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS
UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y VALORACIONES

Recibí el original de la presente notificación.

Asunto: Urbanización parcial de la C/ Antonio Leyva

I.C. Zaragoza, a 03 de 03 de 2016

(Firma del interesado)



Zaragoza

A ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A.U. **ECOCIUDAD**

En esta Unidad se ha dado prioridad a la redacción del proyecto de urbanización parcial de la C/ Antonio Leyva por lo que se solicita de Ecociudad Zaragoza las previsiones para la red de alcantarillado en el citado viario.

I.C. de Zaragoza, 3 de marzo de 2016.

El Jefe de Unidad,



Fdo: Javier Villarroya Martínez.

ASUNTO: URBANIZACIÓN PARCIAL DE LA CALLE ANTONIO LEYVA ENTRE C/SAN ALBERTO MAGNO Y C/ MARQUÉS DE SAN FELICES.

Se emite el presente informe para dar contestación a la solicitud realizada desde la Unidad de Proyectos Municipales y Valoraciones, en relación con las previsiones para la red de alcantarillado en la calle Antonio Leyva entre las calles San Alberto Magno y Marqués de San Felices.

Ecociudad ha examinado durante este período la red de saneamiento actual e informa al respecto.

- Se solicita se proyecte un nuevo colector de diámetro 315 mm entre las calles San Alberto Magno y Dr Valdés Guzmán (MSlink 12873 al 12869).
- Entre las calles Alfonso Villalpando y Miguel Artigas se solicita sea diseñado un colector de 400 mm.(MSlink 12884-12900)
- Entre las calles Huesa del Común y Reina Petronila se solicita se incremente la sección a 400 mm para mejorar la capacidad hidráulica. (MSlink 12905-12907)Del mismo modo sería conveniente sustituir los actuales ramales en diámetro 20 ó 25 cm por colectores de 315 mm de PVC.
- Finalmente se solicita se renueve la red de sumideros dada su antigüedad.

En Zaragoza a 1 de julio de 2016

El Director Área Técnica:



Fdo. José Ignacio Castrillo Fernández

Oficina Técnica Administrativa de Infraestructuras.