



200610

1. TUBERIA DE POLIETILENO CON AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX SEGUN NORMATIVA R.I.T.E.
2. LA TUBERIA SERA DIRECTA, SIN ACCESORIOS, DESDE EL COLECTOR A CADA UNO DE LOS
3. SANITARIOS, EMPOTRADO EN TODO SU RECORRIDO BAJO TUBO P.V.C. CORRUGADO
4. LAS SUJECCIONES DE TUBERIAS SERAN CON BRIDA DE TIPO MUPRO CON GOMA
5. LOS TUBOS IRAN PINADOS POR EL TECHO
6. EN EL PASO DE INSTALACIONES, SE RESPETARAN LAS RESISTENCIAS AL FUEGO DE LOS
7. ELEMENTOS ATRAVESADOS