



LEYENDA PROTECCION CONTRA INCENDIOS	
EXTINTORES - BOCAS DE INCENDIO - COLUMNA SECA	
<div>P-6</div>	EXTINTOR POLVO ABC 6 Kg. EF≥21A-113B
<div>NC-5</div>	EXTINTOR CO2 5 Kg. EF≥70B
<div>- - -</div>	TUBERIA F.D. PN-16 atm
<div>HE</div>	HIDRANTE EN ARQUETA SEGÚN MODELO AYTO. ZARAGOZA

NOTAS:
- LOS HIDRANTES DEBERÁN ABASTECERSE DESDE LA RED DE AGUA MUNICIPAL DE MANERA QUE SUMINISTREN UN CAUDAL DE AGUA DE 500 l/min