

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	CASABLANCA (foro)	10+ 6 PRIORIZADAS

RESERVA 15	ID	1414	TÍTULO	VERTIDO Y ASFALTADO CAMINO HEREDEROS
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1414 Descripción: LOS VECINOS DE ESA CALLE, (VIVIENDAS, COLEGIOS Y CLUB DEPORTIVO), DIRIGEN LOS VERTIDOS AL RIO HUERVA O CONSTRUYEN UNA FOSA SÈPTICA. ES NECESARIO TAMBIÉN LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE, QUE POR CIERTO BASTANTE DESNIVEL. **En la sesión del segundo foro se pidió que considerarse solo el asfaltado para asegurar que cumple el criterio del coste máximo. Apoyos: 4 Beneficiarios: A LOS VECINOS DE ESA CALLE. Entidad: A.VV. TOMAS PELAYO DE CASABLANCA				
Contiene documentación anexa:			SI	<u>NO</u>

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)		
Aspectos a considerar:		
Adjunto informe de 2010 de este Servicio al respecto. Se desconoce la titularidad de la calle. Es suelo público pero posible titularidad del sindicato de riegos de la zona. Necesario informe del <u>Servicio de Suelo</u> . Necesario informe de <u>Ecociudad</u> Zaragoza respecto del nuevo saneamiento a ejecutar. Necesario informe de <u>Expotación de Redes y Cartografía</u> para el dimensionamiento o necesidad de renovación del abastecimiento.		
Contiene documentación anexa:		SI <u>NO</u>
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:		SI
NO		

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competencias, jurídicos o legales, etc.)		
Aspectos técnicos a considerar:		
Son 200 metros de calle sin pavimentar y sin servicios básicos, a la que se le debería incluir alcantarillado, renovación de abastecimiento, alumbrado, etc. Afección a una acequia. Según valoración de informe adjunto (Abril 2010) se dan dos soluciones a la que se podría añadir una tercera. 1ª: Dotar al camino de pavimentación y alumbrado público y no modificar el sistema actual de abastecimiento y saneamiento. (145.000 € aprox.) 2ª: Urbanizar totalmente el Cº de Herederos incluyendo además de la pavimentación y el alumbrado la sustitución de la red de abastecimiento de agua potable y la red de		

Presupuestos Participativos

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	CASABLANCA (foro)	10+ 6 PRIORIZADAS

saneamiento. (440.000 € aprox) La solución del saneamiento es complicada, de ahí el sobrecoste.		
Contiene documentación anexa:	SI	NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :	SI	NO

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.) NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente		
Detalle de los costes a considerar: 440.000€: Incluye la pavimentación completa de la calle así cómo la instalación de saneamiento, renovación de abastecimiento, servicios privados, posible canalización de acequia. Se propondría la pavimentación a una altura con transito compartido de peatones y vehículos por la estrechez de la calle (3,5 metros en la parte más estrecha). RECOMENDADO		
Excede el presupuesto asignado al Distrito.		
Contiene documentación anexa:	SI	NO
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA	440.000 € o 145.000 €	

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:
Se estima que el tiempo necesario para: <ul style="list-style-type: none"> - Redacción de proyecto: 3 meses. - Aprobación de proyecto y contratación: 2 meses. - Generación de crédito, RC: 1 mes. - Licitación de las obras (aprobación de pliegos administrativos, presentación de ofertas, etc): 6 - 12 meses. - Formalización y firma de contrato. - Ejecución de obras: 6-8 meses

ÁREA:
DEPARTAMENTO:
SERVICIO: Servicio Técnico de Infraestructuras

Presupuestos Participativos



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	CASABLANCA (foro)	10+ 6 PRIORIZADAS

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:	07/02/17
---	----------

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	CASABLANCA (foro)	10+ 6 PRIORIZADAS

Expte. 1.279.653/2009

ASUNTO: Urbanización Cº de Herederos

AL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Se redacta el presente informe para dar cumplimiento al punto segundo del acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo celebrado el día 2 de febrero de 2010.

El Camino de Herederos que se cita en el expediente está situado junto a la Vía Ibérica y la C/ Isla de Malta.

Actualmente el Camino carece de pavimentación, la red de abastecimiento está formada por una tubería de polietileno que suministra a ocho tomas y no existe red de alcantarillado. Las aguas residuales se resuelven con fosas sépticas situadas en cada una de las parcelas colindantes.

Por el camino discurre una acequia cubierta a un nivel superior a la cota del camino, del Sindicato de Riegos de la Almotilla.

A la vista de lo anterior caben dos soluciones:

1ª.- Dotar al Camino de Herederos de pavimentación y alumbrado público y no modificar el sistema actual de abastecimiento y saneamiento, su costo aproximado se estima en 145.000 €.

2ª.- Urbanizar totalmente el Cº de Herederos incluyendo además de la pavimentación y el alumbrado la sustitución de la red de abastecimiento de agua potable y la red de saneamiento, su costo aproximado sería de 440.000 € de los cuales 255.000 corresponderían al saneamiento.



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	CASABLANCA (foro)	10+ 6 PRIORIZADAS

**SERVICIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURAS**

**UNIDAD DE PROYECTOS Y
VALORACIONES**

La solución para el saneamiento del Cº de Herederos es complicada, al tener su cota más baja en el punto más alejado de la Vía Ibérica no se puede verter por gravedad a la red existente en esta vía y por tanto es necesaria la construcción de un depósito de almacenamiento desde donde se deberá bombear permanentemente a la citada red.

La existencia de partida presupuestaria es prioritaria para la redacción del proyecto de urbanización que se redactará cuando así se ordene por quien corresponda.

I.C. de Zaragoza a 28 de abril de 2.010.

EL JEFE DE LA UNIDAD,

Fdo.: Javier VILLARROYA MARTÍNEZ